

## 小金井市市営住宅長寿命化計画策定支援委託のプロポーザル質問への回答

No	該当項目		質問	回答
1	仕様書 (案)	7(1)劣化状況調査について	住戸内の劣化状況調査は空き住戸のうち数戸程度をお考えでしょうか。それとも立入の了解が取れた居住中住戸のうち数戸程度とお考えでしょうか。	空き住戸だけでなく、了解が得られた住戸へも立入調査を行う予定で考えています。
2	仕様書 (案)	7(1)劣化状況調査について	給排水管の点検については、共用部分のパイプスペースから確認できる管の外側の劣化状況調査と考えればよろしいでしょうか。	給排水管の点検については目視で検討していますが、管内の点検等について今回のプロポーザルの提案の中に含めていただければと考えています。