小金井市公共下水道台帳施設平面図

002009

	002010	003010
001009	002009	003009
001008	002008	003008



縮尺 1:500

凡例

本管管きょ及びマンホール

管種　口径(mm)　勾配　区間長(m)
VU　φ250　5.0‰　34.95
(1.837 (1.83) ← 0.2 053 (1.75))
下流管底高(m)　下流土被り(m)　上流管底高(m)　上流土被り(m)

流水方向　起点　副管　地盤高

ます及び取付管管きょ

取付管の口径(mm)　ますの引込距離(m)
150　2.5　34.3
ます　取付管
上流マンホールから取付管までの距離(m)

記号	種別
——	取付管（色は桝と同色）
○	円形汚水桝
□	矩形汚水桝
●	円形雨水桝
■	矩形雨水桝
◩	雨水浸透桝
---·---	行政区界
---·---	計画区域界
---·---	処理分区界
———	合流枝線
---·---	汚水枝線
- - - -	雨水枝線
———	合流幹線
---·---	汚水幹線
- - - -	雨水幹線
⊗	不明
⊙	小型マンホール（内径３０ｃｍ）
◉	標準１号マンホール（内径９０ｃｍ）
○	標準２号マンホール（内径１２０ｃｍ）
◎	標準３号マンホール（内径１５０ｃｍ）
ⓘ	標準４号マンホール（内径１８０ｃｍ）
0	組立０号マンホール（内径７５ｃｍ）
1	組立１号マンホール（内径９０ｃｍ）
2	組立２号マンホール（内径１２０ｃｍ）
3	組立３号マンホール（内径１５０ｃｍ）
4	組立４号マンホール（内径１８０ｃｍ）
ki	組立矩形マンホール（内法９０×６０ｃｍ）
T1	特１号マンホール（内法９０×６０ｃｍ）
T5	特５号マンホール（内法２１０×１２０ｃｍ）
□	特殊マンホール
／	分水マンホール
T	円形特殊人孔
T	矩形特殊人孔
○	マンホール（桝使用）
h1	楕円形マンホール（内径９０×６０ｃｍ）
h2	楕円形マンホール（内法１２０×８０ｃｍ）
□○	伏越マンホール（上流）
□	伏越マンホール（中流）
○□	伏越マンホール（下流）
h	馬蹄形マンホール
⊗	ゼロ
H.P	ヒューム管
C.P	陶管
S.P	鋼管
C.B	コンクリートボックス
V.U	硬質塩化ビニル管
CoSeg	ｼｰﾙﾄﾞ工事用ｺﾝｸﾘｰﾄ系ｾｸﾞﾒﾝﾄ
FRPM	強化プラスチック複合管
R.C	現場打ち鉄筋コンクリート
T.N	トンネル
K.P	硬質塩ﾋﾞﾆﾙﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ更生管
INV-V	管内インバート（半割管）

0　10　50　100m

○下水道台帳図は、現地の状況とは整合しない場合があります。
設計や工事等に利用される場合は、下水道課との協議及び、
下水道管の状況を現地で確認していただきますようお願いします。
○この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺1/2,500の地形図を
利用して作成したものである。（承認番号）3都市基交著第52号
○無断複製を禁ずる。

小金井市環境部下水道課
令和5年3月